

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

369000 г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (http://www.svkchf.ru/epn), т. 25-43-72, 25-42-34, номер телефона
доверия МЧС России – (499) 216-99-99, единый телефон доверия государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«25» апреля 2022 г.

а. Хабез

Я, государственный инспектор Хабезского и Абазинского районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Галибердов Айса Ясинович рассмотрел материалы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

на должностное лицо (гражданина (и/у) Курачинова Умара Зулкорнеевича по результатам

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

проведения плановой проверки МБОУ «СОШ а. Кубина им. Х.А. Дагужиева»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(иую)) по адресу: а. Кубина, ул. Набережная, 91.

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что: 22.04.2022 г. в 12 часов 00 минут на территории, в зданиях
и помещениях МБОУ «СОШ а. Кубина им. Х.А. Дагужиева» по адресу: Абазинский район, а.
Кубина, ул. Набережная, 91 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об
утверждении правил противопожарного режима в РФ», а именно:

1. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (ППР в РФ п. 54).
2. Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителей (ППР в РФ п. 407).
3. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (ППР в РФ п. 60).
4. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР в РФ п. 60).
5. Не обеспечено проведение повторной обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (ППР в РФ п. 13).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми назначается взыскание)

Вам необходимо:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о
принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность.

Представление выдал: «25» апреля 2022 г.

Галибердов А.Я.

Представление получил: «25» апреля 2022 г.

Курачинов У.З.

